



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Địa chỉ: P1-M2 Phường Bách khoa Quận Hai Bà Trưng Hà Nội
Điện thoại: 0913217051, 043 6423399 Fax: 0436423299

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM-HÀNG HÓA TRƯỚC KHI XUẤT XƯỞNG(CQ)
Certificate of Quality

THIẾT BỊ CẮT SÉT 1 PHA
TEC MT50-1P



Ngày kiểm tra: / /2025
Địa điểm: Phòng kỹ thuật Công ty TEC
Số lượng: bộ

CÁC CHỈ TIÊU, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU

Tên, số hiệu	TEC MT50-1P	Đạt	Không
Điện áp làm việc bình thường, Un	220-240V	✓	
Điện áp chịu đựng liên tục lớn nhất, Uc	≥275 VAC	✓	
Tần số hoạt động	50/60Hz	✓	
Dòng thoát sét bình thường: In	20kA 8/20μs L-N 20kA 8/20μs N-E	✓	
Dòng thoát sét cực đại dạng sóng 8/20μs, Imax	50kA 8/20μs L-N 50kA 8/20μs N-E	✓	
Dòng thoát sét cực đại dạng sóng 10/350μs, Iimp	7kA 10/350μs	✓	
Chế độ bảo vệ	L-N và N-E	✓	
Công nghệ chế tạo	MOV với cắt kết nối nhiệt	✓	
Mức điện áp bảo vệ, Up	<1.5kA	✓	
Trạng thái thiết bị khi hoạt động	Có cờ báo hiệu tốt (xanh) và lỗi (đỏ)	✓	
Kích thước(cao x sâu x rộng)	90 x 68 x 36 (mm)	✓	
Cảnh báo xa	Tiếp điểm NC và NO	✓	
Độ rộng ngang sản phẩm	2M(Bảng 2 automat đơn cực)	✓	
Trọng lượng	0,3 kg	✓	
Vỏ bao quanh	Cài thanh DIN, nhựa nhiệt dẻo UL94-V0, độ kín tiêu chuẩn IP20(NEMA-1)	✓	
Đầu nối	Dây có diện tích mặt cắt từ 2,5 mm ² đến 25 mm ² .	✓	
Lắp đặt	Gài trên thanh ray DIN Rail 35mm	✓	
Nhiệt độ hoạt động	+40°C to +80°C (-40°F to +176°F)	✓	
Độ ẩm	0% to 95% không ngưng tụ	✓	
Phù hợp các tiêu chuẩn	IEC 61643-11.	✓	

Kết luận: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất công bố, đủ tiêu chuẩn để thương mại./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ
VIỄN THÔNG VIỆT NAM



Bùi Quang Trung